



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2024
HORA:	De 09:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual - Presencial
ASISTENTES:	José Luis Calume, Delegado Municipio Ciénaga de Oro Fernando Ibañez Camacho, PDA Córdoba Daniela Díaz, Aqualia Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba David González, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba William Farid Zambrano Guillén, Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jairo Arley Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Naty Vanessa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Eduard Guazá Zabala, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Omar Camilo Bermeo Noguera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP José Manuel Vásquez Leal, Coordinador Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra al municipio para que indique el alcance del proyecto.
 - La Doctora Olga Tirado indica que el proyecto implica la construcción de una red exclusiva que opera Aqualia de Cereté a Ciénaga de Oro. Incluye la operación a varios municipios. La distancia de Cereté a Ciénaga de Oro es de 15 km. Se quiere garantizar la continuidad del servicio en el municipio de Ciénaga de Oro. Se reciben 4 horas diarias de servicio de agua con una presión no muy efectiva. El Servicio de agua debe llegar con continuidad 24/7. Hay que intervenir vías en el municipio de Cereté y ciénaga de oro.
 - El Ingeniero David González indica que se tienen de 3 días de servicio a la semana. Los recorridos de la línea están requiriendo trabajo. Se esperaría un caudal de 250 l/s. Hay dos corregimientos grandes, uno de ellos, tiene 7500 habitantes. No hay suministro de agua a algunos corregimientos. Con esa línea, se busca apoyar a las veredas y hacer rebombeo hacia las que están después del tanque. Hay dos líneas que no alcanzan a llevar 100 l/s y se reparten en dos municipios. El proyecto es necesario y vital para el suministro del líquido.
 - El Ingeniero José Luis Calume, indica que el proyecto tiene un carácter regional. Se benefician del proyecto Cereté, Ciénaga de Oro, San Carlos y Sahagún.
 - El Ingeniero Fernando Ibañez indica que se tienen dos líneas existentes.
 - La Ingeniera Daniela Díaz, indica que no se requiere energía eléctrica para los macromedidores, pues tienen batería útil. No se requiere componente eléctrico. Indica que se tiene un presupuesto ajustado de 54 mil millones de pesos.
 - El Ingeniero Andrés Vargas solicita un solo archivo de presupuesto.
 - La Ingeniera Daniela Díaz indica que remitirá el presupuesto de alternativas. Se tiene un ajuste de presupuesto.
 - El Ingeniero Andrés Vargas solicita que se entregue la documentación definitiva con soportes. Sobre los ítems representativos del presupuesto, el 57,30 % es el suministro de la tubería de 20 pulgadas, indica que el precio es de lista y no representa la economía de escala que se requiere para un proyecto como este. Pregunta por los tipos de entibados y que se presenten las cotizaciones correspondientes.
 - La Ingeniera Olga Tirado, indica que en la zona no hay competencia de suministro de ese tipo de alquiler para los entibados. No es lo mismo entibados en Bogotá, que en Córdoba.
 - El Ingeniero Andrés Vargas indica que el tema de entibados debe tener su análisis particular. Ese análisis se debe realizar para tener un precio razonable.
 - La Ingeniera Naty Rivero indica que se incluye el entibado metálico tipo cajón, entendiendo la necesidad, incluyendo el punto donde se abate el nivel freático. Hay otra zona del trazado, llegando al tanque, donde no se encuentra nivel freático, la recomendación, es que se verifique con el geotecnista, que se incluya otra opción de entibado, además del

metálico, realizando el análisis por profundidades. El objetivo es que el proyecto sea técnicamente viable y desde la parte económica.


- El Ingeniero Andrés Vargas solicita que se realice una mejor descripción de los ítems del presupuesto, teniendo que realizar estudios de mercado y cotizaciones. Invita a revisar el imprevisto del 5%.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que también se deben revisar las especificaciones técnicas del proyecto, las cuales deben tener absoluta coherencia con el presupuesto del proyecto.
- La Ingeniera Olga Tirado indica que se realizará el ajuste al componente social del proyecto en el presupuesto.
- La Ingeniera Naty Rivero indica que el tema es muy puntual y ligado al presupuesto. Se encuentra un cruce subfluvial de 500 metros lineales.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que si hace parte del proyecto el cruce subfluvial.
- La Ingeniera Naty Rivero, indica que en el informe geotécnico debe incluirse el tipo de perforación. Esa actividad de ese tipo de perforación debe incluirse en el informe geotécnico. Debe realizarse análisis de licuación. La exploración es adecuada. Se debe entregar el aval de interventoría.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que va a remitir nuevamente la información del proyecto en una nueva carpeta.
- La Ingeniera Olga Tirado indica la necesidad de realizar el cargue en Drive.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se debe remitir el pavimento rígido y el detalle del macromedidor. Solamente se le comparte la caja de purga. Indica que se debe realizar el detalle de la junta de construcción y realizar el detalle de las estructuras. Remite la evaluación el 18 de diciembre de 2024.
- El Doctor Omar Bermeo indica que desde la parte predial, en el fondo se cumple. Hay que cumplir requisitos documentales. Se debe diligenciar el formato 8 de predios y servidumbres. Pide simplificar el plano predial. Se debe incluir una nota que el plano predial está dibujado sobre plancha catastral. Se debe indicar el nombre de las vías públicas.
- El Ingeniero Jaime fuentes indica que la evaluación institucional la remite del 18 de diciembre de 2024.
- El Ingeniero Jesús Castro, indica que es importante la intervención que se va a realizar en Cereté y en Ciénaga de Oro. Hay que hacer el levantamiento o cruzarlo con la base de los dos municipios. Realiza exposición de la Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019 en cuanto a los estudios topográficos. Hay que modificar el trazado. Sumado al levantamiento detallado, hay que hacer el ejercicio en los dos municipios.
- La Ingeniera Olga Tirado indica la necesidad de realizar el replanteo del trazado.
- El Doctor Omar Bermeo, indica que de acuerdo al trazado habría cambios en los documentos prediales.
- La Doctora Olga Tirado indica que probablemente el proyecto no tendría problemas prediales. Sale la necesidad de realizar visita de campo en compañía con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- El Ingeniero Jaime Fuentes reitera que se deben realizar las subsanaciones documentales y legales.

- La Ingeniera Olga Tirado indica que para institucional, predial y estructural lo remiten para 27 de diciembre de 2024. Para geotecnia, hidráulica, presupuestal y topográfica para 24 de enero de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo para el 30 de diciembre de 2024.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de evaluación estructural del proyecto	Jairo Arley Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	18/12/2024
2	Remisión de evaluación institucional del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	18/12/2024
3	Remisión de subsanaciones institucionales, prediales y estructurales	Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba	27/12/2024
4	Remisión de subsanaciones geotécnicas, hidráulicas, presupuestales y topográficas	Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba	24/01/2024
5	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/12/2024

FIRMAS:



FORMATO: ACTA
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/18/24, 9:36:40 AM	12/18/24, 11:47:34 AM	2 h 10 min 54 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	12/18/24, 11:48:35 AM	12/18/24, 12:14:18 PM	25 min 43 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jairo Arley Urbina Gomez	12/18/24, 9:26:03 AM	12/18/24, 10:59:20 AM	1 h 33 min 17 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
William Farid Zambrano Guillen	12/18/24, 9:32:14 AM	12/18/24, 10:19:52 AM	47 min 38 s	WFZambrano@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	12/18/24, 9:38:44 AM	12/18/24, 10:53:18 AM	1 h 14 min 34 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
JOSE EDUARD GUAZA ZABALA (No comprobado)	12/18/24, 9:41:53 AM	12/18/24, 9:47:42 AM	5 min 49 s		Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	12/18/24, 9:41:56 AM	12/18/24, 10:08:41 AM	26 min 45 s	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	12/18/24, 9:59:27 AM	12/18/24, 10:05:05 AM	5 min 37 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	12/18/24, 10:37:26 AM	12/18/24, 12:01:11 PM	1 h 23 min 44 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Omar Camilo Bermeo Noguera	12/18/24, 11:06:47 AM	12/18/24, 11:42:34 AM	35 min 46 s	OBermeo@minvivienda.gov.co	Moderador
Diaz Marquez, Daniela	12/18/24, 11:40:46 AM	12/18/24, 11:48:48 AM	8 min 1 s	daniela.diaz@aqualia.com	Moderador

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: HVCT FECHA: 18-12-24 HORA: 9 am

TEMA: Evaluación Presupuesto Ciénaga PRESIDE: Jaime Fuentes

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Grupo Escuela MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Telefonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jaime Fuentes	Contratista	HVCT	3005294498	JFuentes@minvivienda.gov.co		Jaime Fuentes
2	Andrés F. Vargas	Contratista	MVCT	3002635223	afvargas@minvivienda.gov.co	Presupuesto	
3	JESUS A CASPER	Contratista	MVCT	3008999496	jacasper@minvivienda.gov.co	Presupuesto	
4	Olga Tania Huidobro	Asesora	Municipio de Bogotá	3013442911	olga.tania@bogota.gov.co	Presupuesto	
5	Daniela Díaz M	Uso de proyecto	Niquelia	3013135265	daniela.diaz@niquelia.com	Presupuesto	
6	Fernando Ibáñez	Asesor Técnico	UDA CAEDDA	3162761575	fernandoib@caedda.gov.co	Presupuesto	
7	David Antonio Gamba	Planificación	Academia Ciénaga	3012087411	dgamba@ciénaga.gov.co	Presupuesto	
8	Jose Manuel Vasquez	Contratista	MVCT	3012193806	jvasquez@minvivienda.gov.co	Presupuesto	
9	Omar Camilo Bermeo	Contratista	MVCT	3007847544	obermeo@minvivienda.gov.co	Presupuesto	
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 18-12-2024