



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 14 de febrero de 2025
HORA:	De 10:00 am a 11:00 am, 1 hora
LUGAR:	Mesa de trabajo presencial.
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ” para observar el estado de avance en el proceso de subsanación a las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo presencial se desarrolló el viernes 14 de febrero de 2025, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de que el MVCT junto con el municipio de Tibaná revisen el estado de avance en el proceso de subsanación a las observaciones realizadas por el MVCT al proyecto “REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DEMÁS ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBANA BOYACÁ” donde el municipio solicita la mesa para mostrar el avance realizado a la fecha.

La mesa inicia con el saludo de los asistentes, luego de lo cual, el funcionario del municipio realiza una descripción de los avances realizados y en su equipo presenta en los planos de avance con las subsanaciones realizadas, el ingeniero Naranjo del

MVCT evalúa los planos encontrando aun que se presentan varias de las observaciones realizadas, en específico que la información de planta no corresponde con la de los perfiles, así mismo los valores de las cotas presentadas sobre los pozos al corroborarlas con los perfiles se observan que no son coherentes y los perfiles no presentan un comportamiento hidraulico adecuado, se observan contrapendientes posiblemente por seleccionar tramos sobre vías y no el desarrollo hidráulico del sistema, el funcionario del municipio entiende las observaciones indicando que se procederá a realizar estos ajustes, solicitando algo de tiempo dado que si bien no son ajustes de fondo si requieren de mucho trabajo por parte del dibujante y del ingeniero de diseño. Quedando el compromiso e posteriormente informar al MVCT cundo se estima que se estarían remitiendo las subsanaciones al proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Informar al MVCT cuando se estima remitir las subsanaciones del proyecto.	Municipio de Tibana / Consultoría	14/03/2025

FIRMAS: Se adjunta la lista de asistencia.

Anexos: Lista de asistencia (1 folio).

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 25/02/2025



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, MUCT Sede Acoron, piso 4 FECHA: 14/02/2025 HORA: _____

TEMA: Proyecto PTAR y Red Alc. Tibuná, Boyacá PRESIDE: _____

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	German Norceno	Eval. lider	MUCT	3015246421	gncorupo@minivivienda.gov.co	Tibuná	
2	Gerardo Paredes	Consejo de Tribunales	Boyacá	3206315246	gparedes@minivivienda.gov.co	Boyacá	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf