



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 3 de marzo de 2025
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daniela Díaz, Aqualia David González, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Olga Tirado, Alcaldía de Ciénaga de Oro, Córdoba Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA IMPULSIÓN DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO CIÉNAGA DE ORO, TRAMO CERETÉ A CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra al municipio.
 - La Ingeniera Daniela Díaz indica que se realizaron las correcciones a los 6 puntos del proyecto. Indica que se acotaron las coordenadas. Indica que se hizo una descripción de los puntos.
 - El Ingeniero Jesús Castro indica que el tema de los puntos de amarre quedaría ok. Indica que se deben aportar los certificados de la persona que firma como interventor.
 - La Ingeniera Daniela Díaz, indica que se van a aportar todos los certificados. Faltaría solamente que el dibujante facilite la corrección que se solicitó.

- La Ingeniera Daniela Díaz, indica que el proyecto se va a ajustar a 11 meses. Necesitan saber si el presupuesto está ok, para mirar y ajustar el cronograma.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que se debían hacer ajustes al proyecto, pero no queda claro la visión de primero aprobar el presupuesto y luego el cronograma. Se espera hacer aumento del rendimiento. Es necesario que primero haya claridad y después se haga la tarea.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que se utilizará acelerante para el concreto a compresión de 4000 psi.
- El Ingeniero Andrés Vargas pregunta qué tipo de concreto para compresión se utiliza, porque no es concreto para pavimento. Indica que se debe incluir la especificación del concreto.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que en la administración de los suministros se incluyeron las pólizas.
- El Ingeniero Andrés Vargas indica que esto quedaría pendiente:
 1. La trazabilidad ml del estudio de mercado de la tubería.
 2. Aclarar la especificación técnica del suministro del concreto para pavimento. Anexar el estudio de mercado de ese concreto para pavimento.
 3. Aclarar las correcciones del acero del pavimento.
 4. Verificar la totalidad de los impuestos para incluirlos en la administración de los suministros.
- La Ingeniera Daniela Díaz indica que podría tener la subsanación presupuestal para el lunes 3 de marzo. Afirma que entregará subsanaciones documentales e hidráulicas el 3 de marzo de 2025. Indica la manera cómo quedarán los abscisados. Indica que se remitirán los planos en pdf y dwg. Solicita que se realicen los ajustes al informe. Lo hablado se plasme en la carpeta final.
- El Ingeniero Jesús Castro indica que el 4 de Marzo en primeras horas, remitirá su evaluación.
- El Ingeniero Jaime Fuentes realizará agendamiento de mesa de trabajo para el 3 de marzo a las 5 pm.
 4. Cierre de la reunión


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones topográficas, presupuestales, documentales e hidráulicas del proyecto	Daniela Díaz, Aqualia	03/03/2025
2	Entrega de evaluación topográfica del proyecto	Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	04/03/2025

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

3	Agendamiento de mesa de trabajo	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	03/03/2025
---	---------------------------------	--	------------

FIRMAS:



The screenshot shows a Google Docs interface with a document titled "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". The document content includes technical specifications for concrete pavement construction, mentioning standards like NTC 4500 and NTC 4501. A sidebar on the right displays circular icons with initials for participants: DM (Diaz Marquez), JR (Jaime Alberto Fuentes), AF (Andres Fabian), OM (Olga Cecilia Tirado), DG (David Gonzalez), and JG (Jesus Antonio). The bottom of the screen shows a video player interface with a timestamp of 39:27 / 1:11:13.

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/03/25, 9:57:32 AM	3/03/25, 11:13:40 AM	1 h 16 min 8 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/03/25, 11:15:45 AM	3/03/25, 11:16:07 AM	21 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	3/03/25, 9:58:46 AM	3/03/25, 11:13:39 AM	1 h 14 min 53 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Diaz Marquez, Daniela	3/03/25, 10:01:09 AM	3/03/25, 11:13:39 AM	1 h 12 min 30 s	daniela.diaz@aqualia.com	Moderador
Olga Cecilia Tirado Miranda	3/03/25, 10:01:51 AM	3/03/25, 11:15:53 AM	1 h 14 min 2 s	Olga.Tirado@icbf.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	3/03/25, 10:04:22 AM	3/03/25, 11:13:45 AM	1 h 9 min 22 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
David Gonzalez (No comprobado)	3/03/25, 10:08:07 AM	3/03/25, 11:13:40 AM	1 h 5 min 32 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 03-03-2025