



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 2 - FEBRERO 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 20 de Febrero de 2025.
HORA:	10:00 a.m. a 11:00 a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado sanitario y pluvial Paratebueno.

Se relaciona el desarrollo de la reunión en acta anexa elaborada por EPC.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Respuesta de observaciones hidráulicas - Paratebueno	MVCT	26-02-2025
2.	Respuesta de observaciones estructurales - Paratebueno	MVCT	5-03-2025

FIRMAS:



Vivienda

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01



Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: MUCT FECHA: 20-02-2025 HORA: 10:00 am - 12:30 a.m.
TEMA: Reformulación del Plan de Desarrollo PRESIDE: MUCT
EQUIPO ACOMPAÑANTE: EPC - Consultoría de OSA - Interventoría

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jairo A. Urbina G.	Encargado Ejec.	MUCT		JUrbina@minvivienda.gov.co		Jairo Urbina G.
2	German E. Villalba C.	Dirección Proyecto Contratación	Contratista	3183796226	casasalcantia.illeda@gmail.com	Reunión Ref. minuta	
3	Brandon Gonzalez Gil	Profesional de Apoyo a la Gestión	EPC	304 578 6324	brandon.gonzalez@EPC.com.co	Reformulación del Plan de Desarrollo	
4	Carlos A. Lejal	Interventoría	Interventoría	3118952342	interproyectos@geosygeos.com	Reformulación	
5	Jorge E. Rojas	Consultoría	MUCT	3115718514	JERojas@minvivienda.gov.co	Ref. NO 1	
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

Página 1 de 2

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Rojas

Fecha: 20-2-25

FECHA:

20-2-25

No. ACTA:

NOMBRE DE LA REUNIÓN:

Seguimiento Reformulación Paratubero


LUGAR:

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio

HORA INICIO:

HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Carlos Arceval	Interventor	
2	Jairo A. Urbina Gómez	Evaluador Est. MVCT	Jairo A. Urbina G.
3	Jorge E. Roma	Controlista MVCT	
4	Brandon Gonzalez Gil	Profesional de Arco a la supervisión	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

FECHA: 20 - 02 - 2025

No. ACTA:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación ajuste Paso elevado 15 m. Estructural.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Se realiza la presentación del diseño de acuerdo a las observaciones del 31-12-24, llevada a cabo en reunión virtual, donde se solicitaba el ajuste del diseño para paso elevado de 15 m. Se reusa en el diseño eficiencia de trabajo de la estructura diseñada en el cual se observa un porcentaje del 69% (sesenta y nueve por ciento). Se realiza la entrega a los correos personales del ingeniero Jairo Urbina y el Ing Jorge Rojas para iniciar revisión a la atención de observaciones del ministerio.

FECHA: 20-02-2025

No. ACTA:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se continúan con la revisión de las observaciones de la parte hidráulica. profesional Maíra Rutia MUCT. Primera observación, se realizan los ajustes en planimetría. Segunda observación, se revisa la memoria de cálculo del diseño pluvial de los dos tramos 9 y 10 parte baja del casco urbano, se reduce los diámetros de los dos primeros tramos de cada tramo 9 y 10, se ajusta en planos, memorias. Queda en compromiso enviar la información a la profesional MUCT.

Ing. Maíra, menciona que se atiende las observaciones y que se allegue de nuevo todas las observaciones presentadas.

Se programa reunión para parte hidráulica 26/Feb 2025 a las 11:00 am.

Se programa reunión miércoles 05 marzo 2025, estructural.

Miércoles 26/Feb/2025 se presenta el presupuesto actualizado de acuerdo a las observaciones estructurales y hidráulicas.