



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 29

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de marzo de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ricardo Rueda, Gobernación del Atlántico Sadoc Rada, Alcaldía de Baranoa, Atlántico Alex de la Cruz, Consultoría del proyecto Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos Oscar López, Interventoría del proyecto Isaac Oviedo, Consultoría del proyecto Andrea Morales, Consultoría del Proyecto Jairo Arley Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación estructural del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación estructural del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión para que se desarrolle el componente estructural del proyecto.
- El Ingeniero Alex de la Cruz indica que se han respondido las subsanaciones estructurales del proyecto.
- El Ingeniero Julián Mesino, indica que se han realizado varias entregas respecto de firmas.
- El Ingeniero Jairo Urbina indica que el informe que revisó es el último allegado. Debe allegarse la firma de todos los diseñadores que hicieron parte de la elaboración del informe. Solicita que se envíe la última versión de la carpeta.
- El Ingeniero Alex de la Cruz, indica que se presentó toda la subsanación estructural del proyecto.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se deben allegar las comprobaciones correspondientes. Indica que se debe presentar el diseño de las vigas.
- El Ingeniero Alex de la Cruz, indica que se complementará el informe.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se debe realizar el chequeo y no solamente entregar el informe del programa estructural. Indica que es necesario indicar el planteamiento del acero de refuerzo. Indica tener claridad sobre los despieces estructurales. Indica que todos los certificados deben entregarse.
- El Ingeniero Julián Mesino indica que para el 21 de marzo de 2025 se remitirán las subsanaciones del proyecto.

4. Cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones estructurales.	Julián Mesino, Empresa de Servicios Públicos	18/03/2025

**FIRMAS:**



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/18/25, 9:02:05 AM	3/18/25, 9:57:46 AM	55 min 40 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
ALEX DE LA CRUZ	3/18/25, 9:02:12 AM	3/18/25, 9:57:44 AM	55 min 32 s		Moderador
Sadoc Rada Santiago	3/18/25, 9:02:16 AM	3/18/25, 9:02:17 AM	1 s		Moderador
Sadoc Rada Santiago	3/18/25, 9:03:38 AM	3/18/25, 9:57:46 AM	54 min 7 s		Moderador
Secretaría de Agua Potable	3/18/25, 9:02:55 AM	3/18/25, 9:57:46 AM	54 min 50 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Oscar Julián López Pedroza (No comprobado)	3/18/25, 9:13:23 AM	3/18/25, 9:57:47 AM	44 min 23 s		Moderador
Jairo Arley Urbina Gomez	3/18/25, 9:15:30 AM	3/18/25, 9:57:44 AM	42 min 14 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	3/18/25, 9:15:37 AM	3/18/25, 9:21:16 AM	5 min 39 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	3/18/25, 9:22:56 AM	3/18/25, 9:57:47 AM	34 min 50 s	julian.mesino@aaa.com.co	Moderador
Andrea Morales (No comprobado)	3/18/25, 9:19:23 AM	3/18/25, 9:57:45 AM	38 min 22 s		Moderador
Isaac Oviedo (No comprobado)	3/18/25, 9:19:46 AM	3/18/25, 9:57:44 AM	37 min 57 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 18-03-2025