



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	Colombia, Bogotá, 19 de marzo de 2025
HORA:	De 16:00 a 16:43 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Eduardo García, asesor de la alcaldía del municipio de Tolú, Sucre.  Jorge Barrios, Ingeniero Civil, consultoría del proyecto.  Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, <a href="mailto:AACorcho@minvivienda.gov.co">AACorcho@minvivienda.gov.co</a>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Revisión del estado en detalle del proyecto **1-2024-124 OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE.**
3. Compromisos.

### DESARROLLO:


1. Se presenta a la mesa de trabajo del 19 de marzo de 2025 por parte del equipo formulador del proyecto el asesor del municipio de Tolú, Sucre, Eduardo García, junto con el ingeniero Jorge Barrios. Por parte del Ministerio se encuentran los Ingenieros Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto **1-2024-124 OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE.**
2. EL Ingeniero Alvaro Corcho presenta punto a punto los requerimientos del componente de hidráulica, se menciona que todos los informes deben ser firmados por parte de la interventoría, y que, es necesario demostrar que la modificación del sistema no afecta aguas debajo de la intervención, ya que estos tramos tienen la capacidad.
3. Se revisa también los requerimientos punto a punto de la geotecnia, se envía los requerimientos de geotecnia e hidráulica.

4. Se hacen recomendaciones sobre la presentación de los planos, estos cuenten con convenciones claras.
5. Se indica que el componente predial cuenta con aprobación y que los demás deben revisarse. Se indica que los componentes como estructural y eléctrico, no requieren ser evaluados, más sin embargo, se debe incluir los planos detalle de las cámaras y conexiones domiciliarias, los cuales deben coincidir en las cantidades de obra.
6. La mesa de trabajo finaliza a las 4:40 p.m.

### COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de requerimientos	Grupo de evaluación MVCT	20/03/2025
2	Radicación de los componentes pendientes	Grupo de evaluación MVCT	Pendiente de determinar

### FIRMAS:



Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez   
 Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez   
 Fecha: 19/03/2025