



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de marzo de 2025
HORA:	10:00 A.M.
LUGAR:	A través de TEAMS
ASISTENTES:	Diego Rodríguez – STOA Ltda - Consultoría Gloria Urrea – Interventoría Jorge Pineda – Secretario de Planeación – Tunungua - Boyacá Jairo Urbina – VASB – MVCT Diego Sorza – VASB – MVCT Iván Darío Suescún Quiñones – VASB - MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y objeto de la reunión
2. Desarrollo de la reunión
3. Conclusiones y observaciones

DESARROLLO:

1. **Saludo y objeto de la reunión:** El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para revisar el estado de evaluación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO FASE I DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TUNUNGUA- BOYACÁ.**
2. A continuación, el ingeniero Suescún, el ingeniero Jairo Urbina y el ingeniero Diego Sorza, realizan la presentación sobre el estado de evaluación del proyecto y la trazabilidad del proceso de evaluación.
Se informa que en el estado de evaluación de este proyecto se cuenta con la siguiente trazabilidad:

Tiene observaciones en todos los estudios y componentes.

Componente institucional: En revisión por parte del equipo evaluador.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

Topografía: Falta monumentación, referenciación y ajustar los planos debidamente firmados por todos los actores (Consultoría, Interventoría y supervisión); ingresaron ajustes que están en revisión del equipo evaluador.

Suelos: Se reiteran la mayoría de las observaciones hechas con antelación; faltan sondeos, caracterizaciones, condiciones de amenaza y vulnerabilidad, recomendaciones precisas como resultado del estudio, etc.

Estructuras: Falta ajustar planos y memorias; debe existir sinergia entre el análisis y el diseño.

Hidráulica: Hasta que no se valide el estudio topográfico no se validará en general este estudio; se les indicó de manera preliminar sobre el cumplimiento de las resoluciones 0330 de 2027 y 0799 de 2021.

Eléctrico: En revisión por parte del equipo evaluador

Ambiental: En revisión la información y documentación presentada (PSMV, trámites de permisos de ocupación de cauce; concesión de aguas).

Predial: Deben ajustar el plano predial, deben adjuntar el soporte de los permisos de servidumbre requeridos y de los predios para infraestructuras puntuales de requerirse.

Desde El municipio de Tunungua, Boyacá; la consultoría e interventoría, manifiestan tener claro lo expuesto por el ingeniero Suescún y el equipo evaluador. Atenderán lo ya solicitado y quedaran atentos a la remisión de observaciones pendientes.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes prediales	Municipio de Tunungua - Boyacá	Lo más pronto posible
2	Remitir resultado de revisión de productos	MVCT	Antes del 15 de marzo de 2025

FIRMAS:

IDSQ
Fecha: 12/03/2025

