



FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 8 de abril de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Aplicativo TEAMS
ASISTENTES:	Alvaro Marino Marengo, ingeniero Civil, supervisor del contrato, Aguas de Sucre, <a href="mailto:ingalvaromarengo@gmail.com">ingalvaromarengo@gmail.com</a>  Nilka Ceballos, Subgerente técnico, Aguas de Sucre, <a href="mailto:subgerentetecnico@aguasdesucre.gov.co">subgerentetecnico@aguasdesucre.gov.co</a>  Tulio Pinilla, Gerente PDA Sucre, Aguas de Sucre, <a href="mailto:gerente@aguasdesucre.gov.co">gerente@aguasdesucre.gov.co</a>  Miguel Ángel Castro Munar, contratista, asesor del grupo de evaluación y DIDE, VASB, MVCT, <a href="mailto:mcastro@minvivienda.gov.co">mcastro@minvivienda.gov.co</a>  Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, DIDE, VASB, MVCT, <a href="mailto:aacorcho@minvivienda.gov.co">aacorcho@minvivienda.gov.co</a>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Revisión de la planta de tratamiento de agua potable.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

1. Se presenta en la mesa de trabajo del 4 de abril de 2025 en la sede administrativa del MVCT, por parte del PDA de Sucre los Ingenieros Alvaro Marino, Nilka Ceballos, junto con el gerente Tulio Pinilla, de manera virtual se encuentra el consultor del proyecto. Por parte del ministerio se encuentran los ingenieros Miguel Castro, asesor de la DIDE, y Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. Se inicia la revisión de cada uno de los procesos de la planta, dentro de la revisión se solicita revisar algunos puntos vitales de la planta, dentro de estos la carga superficial de los filtros. Sobre el sistema de lavado, se solicita que se evalúe el caudal de lavado de los filtros, ya que, dentro de la evaluación, de manera

preliminar el caudal de lavado debería ser cerca del 77% del de diseño de la planta, por lo que, al ser un caudal tan alto, produciría un problema de disponibilidad de agua.

3. Sobre el último proceso de debe revisar el concentrador de lodos, se solicita que se verifique el sistema de bombeo ya que se requiere unas bombas de un caudal mayor, ya que con las condiciones actuales que se tienen proyectadas, se inundaría la planta.
4. Se solicita incluir los cálculos del tanque de contacto de cloro, el cual no se incluye dentro de la memoria de la planta.
5. Se indica que se realizará una mesa de trabajo el 11 de abril de 2025 cuando presenten la información y hayan revisado los ajustes e indicaciones realizadas por el ingeniero Miguel Castro.
6. La mesa de trabajo finaliza a las 10:15 a.m.

**COMPROMISOS**

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo revisión PTAP.	Todos	11/04/2025

**FIRMAS:**

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17



LUGAR: Bogotá, sede administrativa MVCT FECHA: 04/04/2025 HORA: 9:00 a.m.  
 TEMA: Proyecto Palmito Sucre PRESIDE: Grupo evaluación y subdirección programas  
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: PDA Sucre

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Andrés Corcho Ramírez	Ing. Líder	Minvivienda	3115625291	AACorcho@minvivienda.gov.co	Revisión de proyectos	
2	Miguel Castro	Contratista	MVCT	3142989319	Mcastro@minvivienda	Revisión de proyectos (Palmito)	
3	Alfonso Castro	Subgerente Técnica	EADS	31607843	alfonso@eads.com	Revisión San Andrés Balsa	
4	Alfonso Castro	Subgerente Técnica	EADS	317311645	alfonso@eads.com	Revisión SAP	
5	Felipe Pardo	GT	EADS	31622000	felipe@eads.com		
6							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  
 Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia  
 PBX: (601) 914 21 74

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

Página 1 de 3

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez   
 Revisó: Alvaro Andrés Corcho Ramírez   
 Fecha: 08/04/2025