



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 10 de abril de 2025
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Anastacio Marrugo, Aguas de Bolívar Liliana Hernández, Aguas de Bolívar Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto Lilibeth Ariza, Aguas de Bolívar Karen Arraut, Interventoría del Proyecto Roque Pico, Alcaldía de Simití, Bolívar Ricardo Alberto Junco Morales, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión dando la palabra al Evaluador de Apoyo de Geotecnia.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que ya se recibieron las observaciones de la geotecnia del proyecto. Le preocupan el tema de los sondeos. Los planos, es necesario que se termine el componente hidráulico.
 - El Ingeniero Ricardo Junco indica que es necesario que el número de sondeos debe abarcar todo el área del proyecto. Se debe precisar por dónde irán instaladas las tuberías.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que se realizará la implantación del levantamiento topográfico.
 - El Ingeniero Ricardo Junco indica que la NSR-10 indica que se deben realizar tres sondeos cada seis metros y solamente se realiza un sondeo. Es necesario complementar lo que indica la norma.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que se tiene que realizar el cumplimiento normativo respecto de las exploraciones. Se tienen que hacer los sondeos para verificar que el suelo es homogéneo.
 - El Ingeniero Ricardo Junco indica que todos los sondeos deben estar cerca de la obra. Deben coincidir los apiques con las obras a realizar.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que remitirán subsanaciones geotécnicas, el 15 de abril de 2025.
 - La Ingeniera Karen Arraut indica que el 25 de marzo de 2025 se recibieron los ajustes hidráulicos, que conllevan ajustes en los caudales. El especialista de interventoría adelanta la revisión. Indica que el producto hidráulico estará terminado para el 16 de abril de 2025.
 - El Ingeniero Jairo Galaraga indica que subsanaciones hidráulicas serán remitidas el 23 de abril de 2025.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto	15/04/2025
2	Entrega de subsanaciones hidráulicas del proyecto	Jairo Galaraga, Consultoría del proyecto	23/04/2025

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/10/25, 9:02:22 AM	4/10/25, 10:03:53 AM	1 h 1 min 31 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jesus Antonio Castro Guerra	4/10/25, 9:11:12 AM	4/10/25, 9:12:21 AM	1 min 8 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Karen Arraut (No comprobado)	4/10/25, 9:12:48 AM	4/10/25, 9:13:20 AM	31 s		Moderador
Jairo Galaraga (HGI) (No comprobado)	4/10/25, 9:12:57 AM	4/10/25, 10:03:55 AM	50 min 57 s		Moderador
Anastacion Marrugo	4/10/25, 9:12:57 AM	4/10/25, 10:04:01 AM	51 min 3 s	amarrugo@aguasdebolivar.com.co	Moderador
Lily Ariza (No comprobado)	4/10/25, 9:12:57 AM	4/10/25, 10:03:59 AM	51 min 1 s		Moderador
Karen Arraut (No comprobado)	4/10/25, 9:13:37 AM	4/10/25, 10:03:56 AM	50 min 19 s		Moderador
Ricardo Alberto Junco Morales	4/10/25, 9:17:05 AM	4/10/25, 9:50:28 AM	33 min 22 s	RAJunco@minvivienda.gov.co	Moderador
KAROLINA (No comprobado)	4/10/25, 9:19:03 AM	4/10/25, 9:20:23 AM	1 min 20 s		Moderador
sec planeación Simiti (No comprobado)	4/10/25, 9:23:54 AM	4/10/25, 9:40:54 AM	16 min 59 s		Moderador
ING ROQUE PICO SIMITI (No comprobado)	4/10/25, 9:44:52 AM	4/10/25, 10:04:01 AM	19 min 8 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 10-04-2025